



MONTĀŽAS, APKOPES UN EKSPLUATĀCIJAS INSTRUKCIJA ŪDENS
UZSILDES TĒRAUDA APKURES KATLIEM - PLĪTĪM

"VIENYBE D"

"VIENYBE V"

"VIENYBE M"

"VIENYBE S1"

"VIENYBE S2"

"VIENYBE S3"

Jūsu servisa organizācija

Nosaukums:	
Adrese:	
Tālrunis:	
Fakss:	

Ražotājs: VIENYBE AB
Kauno g 120,
20115, Ukmerge
LIETUVA
Tāl: +370 34060530

Izplatītājs: SIA "AQUA JAZZ"
Jelgavas iela 44/46, Rīga, LV1004
Tāl: +371 7611627, fax.: 7815727
E_pasts: serviss@aquajazz.lv

Godātais lietotāj,

Jūs esat kļuvis par ūdens uzsildes tērauda katla - plīts VIENYBE īpašnieku.

Šī instrukcija iepazīstinās Jūs ar tērauda katla - plīts VIENYBE tehniskajiem raksturojumiem, uzbūvi, kopšanu ekspluatācijas laikā.

Mēs esam pārliecināti, ka ievērojot visus katla ekspluatācijas noteikumus, mūsu ražojums kalpos, lai nodrošinātu Jūsu labsajūtu un komfortu.

Pirms uzsākt apkures katla – plīts montāžas darbus un ekspluatāciju, uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Tas Jums palīdzēs pareizi uzstādīt katlu un efektīvi to lietot ilgu laiku.

1. Kopejie norādījumi

Apkures katli - plīti VIENYBE (tālāk tekstā apkures katli) paredzēti dzīvojamo māju, administratīvo ēku un ražošanas telpu apkurei un ēdiena pagatavošanai.

Katla korpus sametināts no 3 un 4 mm lokšņu tērauda, ar ūdenssienām kurās cirkuļē siltumnesējs (ūdens)


2. Tehniskie dati

Parametrs	Mērv.	Vienybe D	Vienybe V	Vienybe M
Nominālā jauda	kW	15	12	9
Lietderības koeficients	%	72	72	72
Pieļaujamais hidrostatiskais spiediens	Bar	1.5	1.5	1.5
Katla ūdens daļas tilpums	Litri	35	31	27
Dūmgāzu izvada diametrs	mm	145x145	150	150
Gabarītmēri	mm			
Augstums		760	760	760
Platums		530	500	500
Dziļums		1100	1000	930
Kurtuves tilpums	Litri	70	53	53
Kurtuves atveres izmēri	mm	220x350	220x310	220x310
Apkures turpgaitas un atplūdes piev.	collas	2 ār.	2 ār.	2 ār.
Sausais svars ne vairāk kā	Kg	200	180	165
Apsildāmā platība pie griestu H=2.5m un siltumapgādes ne vairāk 2.5	M ²	150	120	90
Degšanas ilgums ar vienu uzpildi *	Stundas	2 līdz 6	2 līdz 6	2 līdz 6
Nepieciešamā minimālā dūmvada velkme	Pa	15	14	12

* - Degšanas laiks ar vienu kurtuves uzpildi ir atkarīgs no izmantojamās malkas veida un kvalitātes, āra un telpas temperatūras, kā arī ēkas siltuma zudumiem

3. Konstrukcija

Katla korpus (1) (zīm.1) sametināts no lokšņu tērauda, ar ūdenssienām, kurās tiek uzsildīts apkures ūdens. Apakšējās durvis (11) atrodas gaisa padeves atvere (10) zem ķeta ārdiem (8) atrodas pelnu kārbā (9). Augšējā daļā ir ķeta virsma ar divām atverēm, kas paredzētas ēdiena gatavošanas trauku novietošanai, kuri pārsegti ar ķeta riņķiem (2), korpasa augšējā daļā atrodas apkures turpgaitas caurules gals (4) ar ārēju vītņi G 2", apakšējā daļā atrodas apkures atplūdes caurules gals (7) ar ārēju vītņi G 2". Korpus pārsegts ar izolētiem tērauda dekoratīviem apvalkiem (5).



Zīm.1

1.Korpus; 2. Ķeta riņķi; 3. Iekurināšanas un ziemas vasaras režīma aizvērtnis; 4. Apkures turpgaita; 5. Dekoratīvie izolētie apvalki; 6. Velkmes aizvērtnis; 7. Apkures atpakaļgaita; 8.Ķeta ārdi; 9.Pelnu kaste; 10.Gaisa padeves regulators; 11.Apakšējās durtiņas; 12.Vidējās durtiņas; 13.Augšējās durtiņas; 14.Ārdu turētāji „Vasaras režīmā”

PIEZĪME:

Apkures katlam – plītij paredzēti divi ķeta ārdi novietošanas stāvokļi, augšējais novietojums paredzēts ātrākai ķeta riņķu virsmas uzsildīšanai „vasaras režīmā”, apakšējais stāvoklis paredzēts katla ilgstošākai kurināšanai.

4. Katla montāža

Katlu var uzstādīt virtuvē vai citā labi vēdināmā telpā, kas atbilst vispārpieņemtajām celtniecības normām un prasībām.

Katlu drīkst pievienot siltumtīklam tikai tadā gadījumā, ja ir pietiekoši liela dūmvada velkme.

Ugunsdrošības prasības

Ja, katlu novieto uz degošas grīdas, tad zem katla jānovieto tērauda loksne ne plānāka par 1 mm.

Attālums no katla durstiņu malas līdz tērauda loksnes malai nedrīkst būt mazāks par 0.5 m, no katla sānu malām līdz tērauda loksnes malai nedrīkst būt mazāks par 0.3 m

Attālums no katla durstiņām līdz degošai sienai nedrīkst būt mazāks par 1.25 m, no katla sānu malām līdz degošai sienai nedrīkst būt mazāks par 0.56 m

Ja, katla dūmgāzu izvads savienots ar skursteni ar tērauda cauruli, tās sienas biezums nedrīkst būt mazāks par 2.00 mm.

Dūmvadam un ventilācijas kanāliem jābūt izbūvētiem atbilstoši celtniecības normatīviem.

UZMANĪBU: Ja dūmvadam ir pārlieku liela velkme, un kurināšanai izmanto zāģu skaidas, ēvelskaidas un citus birstošus materiālus, to nesadegušās daļiņas izlido skurstenī.

Ja ēkas jumta segums no kura 20 metru attālumā atrodas skurstenis, ir no degosa материала tad iepriekšminēto materiālu izmantošana kurināmajam ir aizliegta.

Prasības dūmvadam (skurstenim)

Dūmvada kanālam ir jābūt ne mazākam kā 125 x 250 mm.

Vienā kanālā nedrīkst būt atveres vai pieslēgtas citas ierīces.

Ja dūmvada pieslēgums veikts ar likuma palīdzību tā diametrs nedrīkst būt mazāks par katla dūmgāzu izvada diametru un liekuma rādiuss ne mazāks par 100 mm. Ja likums nav izolēts ar siltumizolējošu karstumizturīgu materiālu, tad attālumiem līdz nedegošām virsmām jābūt vismaz 1.5 m no augšas un 0.5 m no citām pusēm.

Savienojuma vietām un ievadiem jābūt hermētiski izolētiem.

Prasības pieslēgšanai pie apkures sistēmas (zīm.2)


Katlu pie apkures sistēmas jāpieslēdz atbilstoši projektam, kuru sagatavojis siltumtehnikas speciālists, vai patstāvīgi un darbus var izpildīt kvalificēts santehniķis – metinātājs, kuram ir pieredze darbā ar katlamāju montāžu, un kurš ir izlasījis katla lietošanas un montāžas instrukciju un iepazīsies ar katla uzbūvi.

Katlu var pieslēgt apkures sistēmai, kuras darba spiediens nepārsniedz 1.5 bar. (ar kompensācijas tilpni)

Ja apsāistes caurules pievienotas katlam ar ventiļiem, tiem jābūt atvērtiem lai izvairītos no avārijas un pēc ventiļu atvēršanas būtu ieteicams noņemt to rokturus, lai novērstu iespēju tos netīšām aizvērt.

Lai, izvairītos no kondensāta veidošanās, kura esamības vairākas reizes samazina katla darba mūžu, nepieciešams uzstādīt četrkaitas vārstu (nevis trīsgaitas) katla apsāistē, kuru regulējot katla var uzturēt optimālo temperatūru 70 līdz 80 °C.

OBLIGATI sistēmā ir jāuzstāda drošības vārsts, kurš apkures sistēmā nodrošinātu spiedienu ne lielāku par 1.5 bar.



Zīm.2

1.Katls; 2.Drošības vārsts; 3.Termometrs; 4.Kompensācijas tilpne; 5.Manometrs; 6.Boilers; 7.Radiatori (apkures sistēma); 8.Četrkaitas vārsts; 9.Plūsmas filtrs; 10.Cirkulācijas sūknis; 11.Sistēmas uzpildīšana

5. Katla ekspluatācija**Sistēmas sagatavošana apkurei**

Pirms katla pirmās iekurināšanas jāpārlicinās, vai sistēma ir uzpildīta ar ūdeni, vai tā ir atgaisota. Tāpat jāpārlicinās, vai nav aizvērti ventiļi, kas atrodas starp katlu un sistēmu.

Katlu drīkst apkalpot pieauguši cilvēki, kuri ir iepazīsies ar šo instrukciju.

Katla iekurināšana (Zīm.1)

Pirms katla iekurināšanas ir jāatīsa dūmvada aizvīrtņi (6). Caur apakšējām durstiņām (11) uz ārdiem (8) novietot sasmalcinātu kurināmo un to aizdedzināt. Pēc tam, kad tas ir aizdedzies papildināt kurtuvī ar rupjāku kurināmo. Degšanas intensitāti var regulēt ar gaisa padeves aizvīrtņi (10) un dūmvada aizvīrtņi (6).

PIEZĪME: Uzsākot katla ekspluatāciju uz tā iekšējām sienām veidojas ūdens kondensāts, kura dēļ rodas iespaids, ka katls nav hermētisks (tek). Ūdens tvaiku kondensācija pazūd pēc 1 līdz 2 dienu kurināšanas tas ir atkarīgs no kurināšanas intensitātes un izmantota kurināmā mitruma pakāpes. Lai pārbaudītu, vai katls ir hermētisks 1 līdz 2 diennaktis intensīvi jākurina katls un pēc tam kurināšanu pārtrauc un pārlicinās vai nepalīcinās kondensāta daudzums kurtuvē, ja tas nepalīcinās, tātad katls ir hermētisks. Slēgtajām sistēmām to var noteikt arī pēc spiediena krituma sistēmā.

Katla tīrīšana

Lai nodrošinātu efektīvu katla darbību, nepieciešams regulāri tīrīt katla iekšējās virsmas. Intervāli starp tīrīšanas reizēm atkarīgi no kurināmā kvalitātes (īpaši mitruma), kurināšanas intensitātes, dūmvada velkmes un citiem apstākļiem. Katlu jātīra apmēram 2 līdz 3 reizes mēnesī. Tīrīšanas laikā no sienām jāatdala pelni un sodrēji.

Daļas, kuras var nomainīt katla ekspluatācijas laikā

Ķeta ārdi (8) pēc vairākām apkures sezonām (īpaši ja kurina ar ogleņiem). Ārdus (izmēri 170x420 mm) var iegādāties pie katla ražotāja vai izplatītāja.

Reizi vienā vai divās sezonās butu jāmaina durvju blīvējošā aukla jo tā piesūcas ar kondensātu un sodrējiem un slikti noslēdz kurtuvi.

6. Drošības tehniskās prasības**!!Aizliegts:**

Pieslēgt katlu apkures sistēmai bez drošības vārsta, ar kura palīdzību nodrošina sistēma spiedienu ne lielāku par 1.5 bar.

Katla kurināšanas laikā aizvērt ventīļus turpgaitā vai atplūdē.

Blakus katlam, vai virs tā žāvēt kurināmo, vai citus degošus priekšmetus.

Iekurināšanu veikt ar viegli uzliesmojošiem šķidrumiem (benzīns, petroleja, u.c.)

Turēt atvērtas katla durvis un vākus kurināmā degšanas laikā.

Izbērt karstus pelnus dzīvojamo ēku tuvumā.

Uzticēt nepilngadīgiem bērniem katla ekspluatāciju.

7. Transportēšana un uzglabāšana

Katlus var transportēt tikai vertikālā stāvoklī ar segtiem transporta līdzekļiem. Sausā laikā katlus var pārvadāt ar vaļēju transportu. Lai pasargātu katlus no krišanas un skrābām tie ir jāstropē transportā. Kraušanas laikā katlus aizliegts sist, gāzt un mest zemē.

Katlus jāglabā sausās telpās, kurās nav ķīmisku vielu izgarojumu.

PIEZĪME: katli tiek pārvadāti un uzglabāti ietīti polietilena plēvē, ja piegādes līgumā nav noteikts citādi.

8. Pieņemšana un garantijas

1. Garantijas laikā bez maksas tiek novērti visi bojājumi, kas radušies ražotāja vainas dēļ.

2. Garantijas laiks ir 24 mēneši. To rēķina no iekārtas palaišanas (ekspluatācijas uzsākšanas) datuma, bet ne vēlāk kā 3 mēnešus no iekārtas pārdošanas datuma. Palaišanas – ieregulēšanas darbu cenas*:

Ūdenssildāmie cietā kurināmā tērauda centrālāpkures katli 20,00 LVL

Ūdenssildāmie centrālāpkures virtuves plītis - katli un kamīnkrāsnijas 20,00 LVL

Ūdenssildāmie granulu centrālāpkures katli 30,00 LVL

Gaisa apsildes kamīnkrāsnijas garantija spēkā no pārdošanas datuma

Pienākums veikt garantijas apsekošanu garantijas laikā, var tikt uzticēts mūsu pilnvarotai servisa organizācijai (tehnikim), kura ir veikusi palaišanas – ieregulēšanas darbus. Šajā gadījumā OBLIGĀTI jābūt PILNĪGI aizpildītam garantijas talonam.

3. Garantija piemērojama tikai šādā gadījumā, ja palaišanas – ieregulēšanas darbus veicis mūsu pilnvarots servisa tehniķis, vadoties pēc ražotāja - rūpnīcas tehniskajām prasībām.

4. Garantijas laiks nav pagarināms vai atjaunojams.

5. Bez maksas garantijas remonts otrajā gadā ir veicams tikai tad, ja pēc viena gada katla ekspluatācijas ir veikta katla profilakse, ko veicusi mūsu pilnvarotā servisa organizācija (tehniķis), un ar to ir noslēgts līgums par katla apkalpošanu. Profilakses (apkopes) darbu cenas ir sekojošas*:

Ūdenssildāmie cietā kurināmā tērauda centrālāpkures katli 25,00 LVL (bez tīrīšanas)

Ūdenssildāmie centrālāpkures virtuves plītis - katli un kamīnkrāsnijas 25,00 LVL (bez tīrīšanas)

Ūdenssildāmie granulu centrālāpkures katli 40,00 LVL (bez tīrīšanas)

Gaisa apsildes kamīnkrāsnijas nav nepieciešama atsevišķa apkope izņemot lietotāja

6. Garantija netiek piemērota visiem bojājumiem kurus ir radījis:

Tehnisko un citu prasību neievērošana, kuras aprakstītas katla instrukcijā uzstādot katlu

Neapmierinoša kurināmā kvalitāte

Katla ekspluatācijas un apkopes gaitā nav ievērotas prasības, kas norādītas instrukcijā

Atmosfēras, ķīmijas un elektrības iedarības (piem.sprieguma svārstības, aizsalusi sistēma, nepareizi pievienota elektrobarošana.)

Pielastas kļūdas projektējot un izbūvējot telpas un iekārtas

Dabīgs detaļu nodilums (piem.ārdi, blīvējošās auklas un tam līdzīgi)

Katlu telpas gaisa padeves un dūmu kanālu bojājumi

Nefūrumi katlu telpā, putekļi u.t.t.

Neatbilstoša sanitārā un apkures ūdens kvalitāte (aizkalķējošies siltummainis)

Garantija nav piemērojama viegli plīstošām detaļām (piem.no stikla vai plastmasas, lampiņām u.tml.) garantijas laikā bojātās detaļas pēc mūsu ieskatiem tiek remontētas, vai mainītas pret jaunām. Nomainītās bojātās daļas ir ražotāja īpašums.

7. Aukstā ūdens un apkures atplūdes caurulēs rekomendējam ievietot mehānisko filtru, ko no abām pusēm var noslēgt ar ventīļiem, lai iztīrītu.

8. Katla apstāšanās, ko izraisījis islaicīgs elektroenerģijas, kurināmā, saimnieciskā ūdens padeves pārtraukums, vai gaisa klātbūtne sistēmā, kā arī nepareizi uzstādīti lietotāja darba režīmi katlam, nav traktējams, kā garantijas bojājums un lietotājam pašam saviem spēkiem ar instrukcijas palīdzību ir jāatjauno katla darbība. Šajā un citos gadījumos, ja ir konstatēts, ka garantija nevar tikt piemērota, servisa tehnika izsaukumu un transporta izdevumus sedz lietotājs (15.00 LVL).

Ar garantijas un katla ekspluatācijas noteikumiem iepazīnos un tiem piekrītu (lietotāja: vārds, uzvārds un paraksts)

* norādītās cenas ir orientējošas (iekārtām ar jaudu līdz 50 kW) un tās var mainīties atkarībā no izpildītāja un lietotāja vienošanās, pilnvaroto darbu izpildītāju saraksts ir internetā www.aquajazz.lv un zvanot pa tel.: 7611627

9. Komplektācija

1. Apkures katls - plīts „VIENYBE”	1 gab.
2. Tīrīšanas palīgierīce	1 gab.
3. Lietošanas instrukcija	1 gab.

9. Garantijas

Ražotājs garantē, ka katla kvalitāte atbilst normām OCT 8271432-6:2003, ja ir ievēroti transportēšanas, uzglabāšanas, montāžas un ekspluatācijas nosacījumi.

Garantijas laiks 24 mēneši no pārdošanas datuma.

Pārdodot katlu pardevējam ir jāiepazīstina pircējs ar noteikumiem par garantiju piemērošanu, jāaizpilda pieņemšanas apliecība, un jānodod pircējam dotā instrukcija.

Garantijas perioda laikā A/S „VIENYBE” apņemas novērst defektus, kuri radušies ražotāja vainas dēļ.

Garantija netiek piemērota ja:

Pazaudēta pieņemšanas un garantijas apliecība.

Ja pieņemšanas apliecība nav aizpildīta (ja nav pārdošanas datums, nav veikala zīmoga, nav ieraksts katla numurs vai tas nesakrīt ar uz katla esošo nummuru).

Ja nav ievēroti šajā instrukcijā aprakstītie montāžas un ekspluatācijas nosacījumi īpaši 4.punkts.

Mehānisku bojājumu gadījumā


Ja konstatēts, ka katla remontu veikusi nepiederoša persona.

Ar garantijas noteikumiem iepazīnos:

Pircēja vārds, uzvārds, datums un paraksts

Neskaidribu gadījumā, montāžas un ekspluatācijas procesa laikā griezties pie izplatītāja SIA „AQUA JAZZ” kontakt tel.: 67611627 vai ražotāja A/S „Vienybe” kontakt tel.: +370 34060530





SIA "AQUA JAZZ"

Omūlīga apkure un ūdensapgāde
Jelgavas iela 44/46, Rīga, LV1004
Tel.: 67611627; Fakss.: 67815727
E_pasts: info@aquajazz.lv
Http://www.aquajazz.lv